

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

P/N: 888892

Inst-C7-S/FTP-1x4P-3-23/1-C-1000MHz-or

Source : Z

2. Verwendungszweck

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

AVPC: 1+

5. Harmonisierte Norm

EN 50575:2014+A1:2016

6. Notifizierte Stelle

0099: Aenor

7. Erklärte Leistung

Brandverhalten C_{ca} - s1a, d1, a1

Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und Namen des Herstellers von Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 15-02-2022

