

Leistungserklärung

N°: 0333-CPR-292074

- 1) Produkt Familie - Bezeichnung :
Funk- Dualwarnmelder Komfort VdS Q,
- 2) Produktreferenz :
TG551A
- 3) Vorgesehener Verwendungszweck :
Rauchmelder für den häuslichen Anwendung in Übereinstimmung mit EN14604 (2005) +AC 2008
- 4) Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers :
Hager Security SAS – Rue du pré de l’Orme 38926 Crolles – France
- 5) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :
System 1
- 6) Name der notifizierten Stelle, die ein Zertifikat ausgestellt hat : Afnor Certification
Kennnummer der notifizierten Stelle : 0333
Zertifikatreferenz : 0333-CPR-292074
- 7) Ausstellung einer Europäischen Technischen Bewertung : NA
- 8) Erklärte Leistung :

Harmonisierte technische Spezifikation - EN14604 : 2005 - Wesentliche Merkmale	Leistung
§ 4.12 - Signale des Rauchwarnmelders	bestanden
§ 4.13 - Batterieausbauanzeige	bestanden
§ 4.14 - Batterieanschlüsse	bestanden
§ 4.15 - Batteriekapazität	bestanden
§ 4.16 - Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern	bestanden
§ 4.17 - Zusätzliche Anforderungen an die Ausführung von softwaregesteuerten Rauchwarnmeldern	bestanden
§ 4.18 - Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern	bestanden
§ 5.2 - Wiederholbarkeit	bestanden
§ 5.3 - Richtungsabhängigkeit	bestanden
§ 5.4 - Ausgangsansprech empfindlichkeit	bestanden
§ 5.5 - Luftbewegung	bestanden
§ 5.6 - Blendung	bestanden
§ 5.7 - Trockene Wärme	bestanden
§ 5.8 - Kälte (in Betrieb)	bestanden
§ 5.9 - Feuchte Wärme (in Betrieb)	bestanden
§ 5.10 - Schwefeldioxid-(SO ₂ -) Korrosion	bestanden
§ 5.11 - Schlag	bestanden
§ 5.12 - Schwingen (in Betrieb)	bestanden
§ 5.13 - Schwingen (Dauerprüfung)	bestanden
§ 5.14 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeitsprüfungen (in Betrieb)	bestanden
CEM - § 5.14 a) - Abfall und kurzzeitige Ausfälle der Versorgungsspannung	nicht zutreffend
CEM - § 5.14 b) - Entladung statischer Elektrizität	bestanden
CEM - § 5.14 c) - Abgestrahlte elektromagnetische Felder	bestanden
CEM - § 5.14 e) - Schnelle transiente Störgrößen/Bursts	nicht zutreffend
CEM - § 5.14 f) - Langsame energiereiche Stoßspannungen	nicht zutreffend
CEM : § 5.14 d) - Leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch elektromagnetische Felder	nicht zutreffend
§ 5.15 - Brandansprech-empfindlichkeit	bestanden
§ 5.16 - Batteriestörungsmeldung	bestanden
§ 5.17 - Schallemission	bestanden
§ 5.18 - Dauerhaftigkeit des Signalgebers	bestanden
§ 5.19 - Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	bestanden
§ 5.20 - Alarmstummenschalteinrichtung	bestanden
§ 5.21 - Schwankungen der Versorgungsspannung	bestanden
§ 5.22 - Polaritätsumkehr	nicht zutreffend
§ 5.23 - Zusatzstromversorgung	nicht zutreffend
§ 5.24 - Elektrische Sicherheit	bestanden
Annexe L - Camping Cars Anforderungen	bestanden

NPD = keine Leistung festgelegt / NA = nicht anwendbar

9) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.


Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Ort, Datum der Ausstellung : **Crolles Januar 2014**

Unterschrift :

Name des Unterzeichners : **Jean Michel Bouchet**

Funktion : **Product Certification and Regulation Manager**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.M. Bouchet', with a stylized flourish at the end.