



## VKF Anerkennung Nr. 32227

**Inhaber /-in**  
AGRO AG  
Korbackerweg 7  
5502 Hunzenschwil  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Kaiser GmbH & Co. KG  
58579 Schalksmühle  
Germany

**Gruppe** 291 - Diverse Bauteile

**Produkt** DECKENDOSE "HWD 30" 9463-50 & 9464-50

**Beschreibung** Deckendose aus Polypropylen (3.7mm) mit dämmschichtbildender Bekleidung,  
Rundausschnitt Dmax=74mm

**Anwendung** Für den Einbau in selbständige Unterdecken  
Brandbeanspruchung von unten und von oben

**Unterlagen** MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210006870-1' (09.02.2016), Prüfbericht '210006870-2'  
(09.02.2016)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1; EN 1366-3

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 07.09.2022  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 32227**

**Inhaber /-in:** AGRO AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2027

**Ausstelldatum:** 07.09.2022

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

## VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht, MPA Erwitte, Nr.210006870-1 und Nr.210006870-2 vom 09.02.2016

- Einbau Steckdose in Deckendose
- Einbau Leuchte in Deckendose