

Prüfstelle Gebäudetechnik

Kurzbericht Nr.: HP-S-222237-4

Bestimmung der Luftdurchlässigkeit

Prüfobjekt: Prüfplatte mit 4 Hohlwanddosen Typ Quickbox Econ Pro 9299-77.04

Auftraggeber:

AGRO AG
Herr Dr. Jonathan Prechtel
Korbackerweg 7
CH-5002 Hunzenschwil

Prüflabor:

Hochschule Luzern
Technik & Architektur
Technikumstrasse
CH-6048 Horw

Prüfobjekt: Prüfplatte 4; MDF-Faserplatte 700 x 570 mm, Stärke 16 mm mit 4 eingebauten Hohlwanddosen Typ Quickbox Econ Pro 9299-77.04; Angeschlossene Installationsrohre: KRFG Superblu 16x M20 und 16x M25 mit je zwei Dichtstopfen verschlossen.

Prüfdatum: 15. Februar 2023 bis 17. Februar 2023

Prüfbericht: Details zu Prüfung sind im Prüfbericht HP-222237-4 vom 20. März 2023 dokumentiert.

Durchgeführte Messungen:

Prüfung der Luftdurchlässigkeit bei Über- und Unterdruck gemäss Norm SN EN 12114:2000.

Kennzahlen bei Referenzbedingungen für Elemente der Prüfplatte 4:

Bezugsdruck	10	50	Pa
massgebender Leckagewert	0.155	0.552	m ³ /h
Fugenlänge	4.33		m
a Wert bezogen auf Fugenlänge *)	0.0357		m ³ /(h*m)

*) längenbezogene Luftdurchlässigkeit bei einem Prüfdruck von 10 Pa (Fugendurchlasskoeffizient a); 95%-Vertrauensbereich vom ermittelten Fugendurchlasskoeffizient a: +/- 0.003 m³/(h*m)


Die Messwerte beziehen sich auf die gesamte Prüfplatte mit vier Elektrodosen (Hohlwanddosen). Die Fugenlänge wird bestimmt durch die Summe aller Fugen (Durchbrüche Platte + Umfang der Öffnungen der Rohreinführungen). Die Resultate werden gemäss SN EN 12114:2000 auf die Referenzbedingungen korrigiert angegeben (Referenzdichte 1.1988 kg/m³). Der Kennwert bezogen auf die Fugenlänge (Fugendurchlasskoeffizient a) wird für eine Druckdifferenz von 10 Pa bestimmt.

Der geprüfte Aufbau erfüllt den Anforderungswert an Bauteilanschlussfugen nach DIN 4108-2:2013-02 (maximaler Fugendurchlasskoeffizient a von 0,1 m³/(h*m) bei 10 Pascal Druckdifferenz) mit Berücksichtigung der Messunsicherheit bezogen auf ein Vertrauensniveau von 95%.

Hochschule Luzern, Prüfstelle Gebäudetechnik

Ort, Datum: Horw, 20. März 2023

Freigabe:



Alex Primas, Dipl. Masch.-Ing. HTL
Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dateiname: r_20230320_Kurzbericht_HP-S-222237-4_AGRO_Elektrodosen_Prüfplatte 4.docx