

Leistungserklärung



Nr. **12013018**

Produkttyp **Brandschutzgehäuse FlamoX**

Typennummer **9435-04**

Vorgesehener Einsatzort **Installationsdose für das brandschutzgerechte Verschießen von Öffnungen in Brandschutzwänden**

Hersteller **Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **1**

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung

Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität gemäß den Anforderungen der WKP ausgestellt: **Z-6001/048/16**

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm

Nicht relevant

Erklärte Leistung

Feuerwiderstand **EI 30** EN 13501-2

Klasse des Brandverhalten **E** EN 13501-1

Erklärung Die Leistungseigenschaften werden von dem bezeichneten Produkt erfüllt. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Name und Funktion **Dirk Umbach, Leiter Markt- und Innovationsmanagement**

Schalksmühle, 06.04.2016

Ort und Datum der Ausstellung


Unterschrift
KAISER
Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 • D-58579 Schalksmühle