



Legrand (Schweiz) AG
Industriestrasse 25
Postfach 167
5033 Buchs AG

Kundennr.
4816

Ihr Zeichen
Sabine Shibli

Unser Zeichen
Peter Wylenmann

Datum
02.02.2024

Bewilligung

Nummer:
gültig bis:

24.0090
01.02.2027



Kennzeichnung:



XZ 1
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **21-BS-0047** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis:

Kandelaber-Anschlusskasten mit Sicherungselementen und Neutralleitertrenner

Handelsmarken:

Legrand

Typenbezeichnung

Nenndaten

8010 ..

Bemessungsbetriebsstrom: 16A

Bemessungsbetriebsspannung:

1ph: 230 VAC

2ph: 400 VAC

3ph: 230/400 VAC

Klemmen:

Geräte mit 6 mm²

Geräte mit 10 mm²

Geräte mit 16 mm²

Klemmen: 25 A

Klemmen: 40 A

Klemmen: 63 A



Bewilligung

Nummer: **24.0090**

Typenbezeichnung

Nenndaten

Sicherungselement DI

Schutzklasse:

I

Schutzgrad:

IP 20 (mit eingeschraubten Sic

Grundlagen:

Prüfbericht / electrosuisse / 11-IK-0645.01 / 31.01.2012

Bemerkung:

Typenschlüssel, weitere Angaben und Daten gemäss Beilage
Typenübersicht Seite 36 bis 40 des Prüfberichtes 11-IK-0645.01
der Electrosuisse vom 31.01.2012.

Prüfnormen:

EN 60947-1:2007+A1:11
EN 60947-7-1:2009
EN 60947-7-2:2009
SEV 1010:1984

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Severo Nicoli

Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen