

Fiche technique

Chemin de câbles MKS 85 FS

Référence: 6057403



MKS 85 = système de chemins de câbles mi-lourd, avec une hauteur d'aile de 85 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



- St** Acier
- FS** galvanisé par bande

Données de base

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 6057403 |
| Type | MKS 840 FS |
| Désignation 1 | Chemin de câbles MKS |
| Désignation 2 | perforé |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x400x3000 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 405 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 10,9588 kg CO2e / 1 Mètre |


Fiche technique

Chemin de câbles MKS 85 FS

Référence: 6057403



Dimensions



| | |
|-------------------|----------|
| Dimensions | 85 x 400 |
| Longueur | 3 000 mm |
| Longueur | 10 ft |
| Largeur | 400 mm |
| Largeur | 16 in |
| Hauteur | 85 mm |
| Hauteur | 3 in |
| Épaisseur de tôle | 0,04 in |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 400 mm |
| Maß W | 400 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------|
| Version du connecteur | sans raccord |
| Type de fixation du système de montage | Sol Plafond Mur |
| Accessible | non |
| Maintien en fonction | non |
| Avec couvercle | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Section utile | 338 cm ² |
| Section utile | 33800 mm ² |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Perforation latérale | oui |
| Modèle longue portée | non |
| Type de test de charge selon CEI 61537 | Type II |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |

Fiche technique

Chemin de câbles MKS 85 FS

Référence: 6057403



Charges

| | |
|---|-----------|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1,5 m |
| Espacements utilisables entre supports max. | 2,5 m |
| Distance entre supports 1,5m | 1,75 kN/m |
| Distance entre supports 1,75m | 1,4 kN/m |
| Distance entre supports 2,0m | 1,1 kN/m |
| Distance entre supports 2,5m | 0,5 kN/m |



Diagramme de charge du chemin de câbles MKS 85

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement
- * Contrôle à partir de la largeur 300 mm avec couvre-joint SSLB