

Zertifikat

Zertifizierungsart Nr. 5, Typenprüfung mit Konformitätssicherung (Überwachung)

CERTIFEL - "Sicherheit überprüft und überwacht"

Zertifikat Ref.Nr. CH-98.1 10449.ZA5.A

Lizenz Ref. Nr. 587.407



Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des Konformitätszeichens

Produkt	Einbausicherungselement mit Neutralleiter- trenner und Plombierhaube (Zubehör),	Seite 1 von 2
Lizenzinhaber	Legrand (Schweiz) AG, Industriestrasse 3, CH-5242 Birr	
Hersteller	Legrand (Schweiz) AG, Industriestrasse 3, CH-5242 Birr	
Fertigungsstätte	FAEL, Ul. Waryuskiego 20 57-200 Zabkowice Slaskie, Poland	
Handelsmarke (Warenzeichen)	Legrand, Lexic	
Typ/Modell	07391, 07395, 07393, 07396 6020 90 (Plombierhaube)	
Nenn Daten	DII: 25A, 500VAC, P+N, IP00 DIII: 63A, 500VAC, P, P+N, IP00	
Zusätzliche Angaben	(siehe Seite 2)	
Normen	SEV 1010:1984	
Sicherheitstechnik		
Normen EMV	---	
Andere Normen	---	

Das Produkt entspricht den aufgeführten Normen, gemäss Berichten Ref.Nr.
98.1 10449.01


Fertigungsüberwachung nach europäischem, CENELEC harmonisiertem Verfahren.

Dieses Zertifikat wird alle drei Jahre erneuert.

Dieses Zertifikat ersetzt: ---

Schweizerischer Elektrotechnischer Verein


Matej Grilc
Leiter Zertifizierung


Ernst Pinggera
Produkte-Qualifizierung



SCES 035, Sept.96 SIS 026, Sept. 96
(EN 45011:1989) (EN 45004:1995)

Fehraltorf, den 11.12.1998

Beiblatt zu Zertifikat

CERTIFEL

Zertifikat Ref. Nr. CH-98.1 10449.ZA7.A

Seite 2 von 2


Typenübersicht:

Typenbezeichnung:	Grösse:	Ie:	Ue:	N.Trenner:	Pole	Bauform:
07390	DII	25 A	500 VAC	ohne	1P	eckig
07391	DII	25 A	500 VAC	mit	1P+N	eckig
07392	DIII	63 A	500 VAC	ohne	1P	eckig
07394	DII	25 A	500 VAC	ohne	1P	rund
07395	DII	25 A	500 VAC	mit	1P+N	rund
07393	DIII	63 A	500 VAC	mit	1P+N	eckig
07396	DIII	63 A	500 VAC	ohne	1P	rund
07397	DIII	63 A	500 VAC	mit	1P+N	rund

Die Einbau-Sicherungselemente sind auf 35 mm Hutschienen aufschraubbar.
Der Schutzgrad ist IP00. Der Berührungsschutz muss durch geeignete
Massnahmen beim Einbau sichergestellt werden.

Zubehör: Plombierhaube, Typ 6020 90

Labor PQ-PIK
Ernst Pinggera



11.12.98