



VKF Anerkennung Nr. 27449

Inhaber /-in

Hager Electro GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Germany

Hersteller /-in

Tehalit GmbH
67716 Heltersberg
Germany

Gruppe

703 - Brandschutzkanäle (Tragsysteme)

Produkt

TEHALIT.FWK30

Beschreibung

Kabelkanal und Formteile mit Feuerwiderstand aus 1mm Blech isoliert mit 18mm Fermacell Gipsfaserplatten.
Typ: FWK30
Abmessungen: Bmax=260mm, Hmax=100 mm, Lmax=1500mm
Details siehe Seite 2

Anwendung

Kabelkanal mit Feuerwiderstand zur Minderung der Auswirkungen eines Kabelbrandes in horizontalen Flucht- und Rettungswegen.
Die Kabelkanäle sind gemäss Herstellerangaben zu montieren.

Unterlagen

MPA NRW, Dortmund: Prüfbericht 'Nr. 23 0392 8 89' (31.08.1992)

Prüfbestimmungen

DIN 4102-11

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse I 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

29.06.2022

Ersetzt Dokument vom

04.07.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 27449

Inhaber /-in: Hager Electro GmbH & Co. KG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstelldatum: 29.06.2022

Typ	Innenmasse BxH (mm)
FWK 30	60 x 50
FWK 30	110 x 50
FWK 30	210 x 50
FWK 30	160 x 100
FWK 30	260 x 100